

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 16/2021 לתכנון, אספקה, הצבה, התקנה וחיבור של סככות הצללה, משטחי בלימה ומתקני משחק ב-7 גנים ציבוריים בנשר

מס'ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1.	מסמכי המכרז	עמוד 5 סעיף 3.10	ביצענו מדידות מדויקות לכל הגנים. נבקש אישור לתכנן על המדידה שלנו?	מאושר. זה התנאי הנדרש
2.	מסמכי תצ"א	סעיף 6 בתצ"א שצ"פ רח' המגינים גן צוקר	בסיור שערכנו ב"גן צוקר" – ממוקמים מקרבה לגן עמודי חשמל מחוברים ביניהם בכבלים. מה גובהם של הכבלים והאם זה קו מתח גבוה או נמוך?	מדובר בקו מתח נמוך. כבלים מבודדים. גובה עד הכבלים – 6.5 מטר
3.	מסמכי תצ"א	סעיף 6 בתצ"א שצ"פ רח' המגינים גן צוקר	"גן צוקר" – בתוך שטח מתחם מתקני המשחק יש עץ גדול. מה הרדיוס (מרחק) שאנו צריכים לקחת מהעץ לחפירה ותשתית?	לפי ייעוץ אגרונום יש לקחת טווח חפירה של כ-1.40 מטר
4.	מסמכי תצ"א	סעיף 1 בתצ"א - שצ"פ רח' המתמיד	בסיור שערכנו ב"גן המתמיד" – ממוקמים מקרבה לגן עמודי חשמל מחוברים ביניהם בכבלים. מה גובהם של הכבלים והאם זה קו מתח גבוה או נמוך?	מדובר בקו מתח גבוה. כבלים לא מבודדים. גובה עד הכבלים מעל 11 מטר
5.	מסמכי תצ"א	סעיף 2 בתצ"א	גן התשיבי – הגן אינו נגיש ע"פ תקן ישראלי 1498 חלק 8 מכיוון שאין דרך נגישה לגן. המתחם לא נגיש לבעלי מוגבלות ולכן לא יעבור את אישור מכון התקנים. אחת הדרכים להתאים את השטח לחלק 8 של התקן היא לבנות רמפה תקנית עם מעקה תומך, בניית רמפה תיקח חלק עיקרי מהתקציב של הגן שגם ככה קטן מאוד ותגדיל	הגן נגיש. יש לנסר קורת מסגרת סביב המתקנים לרוחב הנדרש ולבצע רמפה במרחק של כ-2 מטר מקורת המסגרת.

	את שטח הגן, נודה לקבלת הנחיה מכס בנושא.			
התשתית בוצעה על ידי פלטות בטון מזוינות טרומיות בעובי של כ-15 ס"מ	גן אורך תחתון ועליון – מה עובי שכבת הבטון שקיימת בשטח?	סעיף 3 ו-4	מסמכי תצ"א	.6
הצינורות מובילים גז ממתקן הגז אל מבני המגורים ולא אל הגן. יש לקחת בחשבון המרחקים הנדרשים על פי דרישות משרד האנרגיה	גן כליל החורש – בשטח יש פתח לצובר גז. אנחנו צריכים תוכנית תשתיות כדי להבין את מיקום קו הגז מתחת לפני השטח.	סעיף 7 בתצ"א	מסמכי תצ"א	.7
תנאי הסף נותר בעינו	תנאי הסף המופיע בסעיף 2.1 הדורש 3 גנים בהיקף של 1.5 מיליון ש"ח כל גן, אינו מתאים למכרז שכולו 1.2 מיליון ש"ח לשבעה גנים (גן ממוצע 171,000 ש"ח)	עמודים 3 ו-4 סעיף 2	חוברת המכרז	.8