

04 ספטמבר 2022

לכבוד : מר אנטון ברמש

מנהל מחלקת מים, ביוב וניקוז

עיריית נשר

הנדון : סיכום בדיקות איכות מים נשר- אוגוסט 2022

להלן הממצאים :

בדיקות איכות מים נשר 09/08/22					
הערות	תוצאות בדיקת מעבדה קוליפורמים CFU/100 ml	תוצאות בדיקות שדה		תאור הנקודה	
		עכירות	כלור		
	<1	0.5	0.1	רחוב הסחלב	1
	<1	0.3	0.13	מכון שאיבה בריכת 390	2
	<1	0.38	0.03	פארק הכרמל	3
	<1	0.3	0.19	כניסה-תחנת מגן דוד אדום	4
	<1	0.32	0.12	בריכת אגירה 180	5
מכון 240	<1	0.35	0.11	בריכת אגירה 330 רחוב האלון	6
	<1	0.32	0.09	בריכת אגירה 90	7
	<1	0.4	0.15	בריכת אגירה 68	8
	<1	0.32	0.09	בריכת אגירה 200 רחוב ההשכלה	9
	4	0.35	0.12	רחוב השיטה בי"ס רבין	10
	<1	0.32	0.12	בריכת אגירה 150	11

בדיקות איכות מים נשר עקב חריגה 10/8/22					
הערות	תוצאות בדיקת מעבדה קוליפורמים CFU/100 ml	תוצאות בדיקות שדה		תאור הנקודה	
		עכירות	כלור		
	<1	0.4	0.15	רח' נחשתן 1 מפרט מים ראשי	1
	<1	0.25	0.15	רח' דוכיפת 1-3 מפרט מים ראשי	2
	<1	0.3	0.1	רחוב השיטה בי"ס רבין	3

בדיקות איכות מים נשר 21-22/08/22					
תוצאות בדיקת מעבדה		תוצאות בדיקות שדה			
הערות	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות	כלור	תאור הנקודה	
	<1	0.4	0.08	בריכת אגירה 240	1
	<1	0.47	0.3	כניסה-תחנת מגן דוד אדום	2
	<1	0.4	0.1	בריכת אגירה 330 רחוב האלון	3
	<1	0.43	0.08	בריכת אגירה 127 רחוב אורח חיים	4
	<1	0.4	0.2	בריכת אגירה 68	5
מכון 240	<1	0.43	0.2	דרך בר יהודה טסט קאר	6
	<1	0.32	0.1	בריכת אגירה 200 רחוב ההשכלה	7
	<1	0.42	0.11	בריכת אגירה 150	8
	<1	0.5	0.3	מכון תל חנן	9
	<1	0.47	0.13	גן ילדים רחוב הורדים	10
	<1	0.5	0.09	רחוב הזית פינת רחוב יסמין	11
	<1	0.55	0.15	רחוב דוכיפת	12

אקווה דור פתרונות מים בע"מ
ח.פ. 516564853